



09.02.2026

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NA

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü adına, koordinatör ve koordinatör yardımcısı tarafından 24.09.2025 tarihinde BAİBÜ Gölköy Yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi binasına inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu binada yapılan incelemeler neticesinde; binanın eski bir yapıya sahip olduğu, fiziksel imkanların mevcut haliyle erişilebilirlik standartlarını karşılamakta yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bina bünyesinde bir adet engelli tuvaleti bulunmasına karşın, tuvalet kapı genişliğinin tekerlekli sandalye geçişi için dar olduğu gözlemlenmiştir. Binanın genel durumu ve erişilebilirlik gereksinimleri doğrultusunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Genel Yapı ve Bedensel Engeli Olan Öğrenciler İçin;

- Bina eski bir yapıya sahip olduğundan; depreme dayanıklılık ve evrensel tasarım ilkeleri bakımından Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ivedilikle değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
- Mevcut binada asansör bulunmadığı ve bina yapısının iç erişim bakımından uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bina dışına engelli asansörü yapılması, ayrıca bina içindeki merdivenlerde portatif rampaların bulundurulması gerekmektedir.
- Mevcut engelli tuvaletinin kapı genişliği ve iç kullanım alanının standartlara uygun hale getirilmesi önem arz etmektedir.

Görme Engeli Olan Öğrenciler İçin;

- Bina içerisinde sarı kabartmalı kılavuz çizgilerin yapılması,
- Sesli acil durum uyarı sistemlerinin kurulması,
- Koridor başlarına hem gören yazı hem de Braille alfabesiyle hazırlanmış yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi,

- Derslikler, öğretim elemanı odaları, tuvaletler ve diğer ortak alanlara Braille alfabesiyle hazırlanmış isimliklerin eklenmesi,
- Merdiven ayraçları ve trabzan belirteçlerinin kullanılması erişilebilirliğin artırılması açısından gerekli görülmektedir.

İşitme Engeli Olan Öğrenciler İçin;

- En az bir dersliğin ses yankılanmasını önleyecek nitelikte akustik malzemeler kullanılarak düzenlenmesi ve görsel yönlendirmelerin artırılması önerilmektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi binasının mevcut haliyle erişilebilirlik standartlarını karşılamadığı, engelli öğrencilerin eğitim ortamlarına eşit ve bağımsız erişimini sağlamak amacıyla yapısal ve donanımsal düzenlemelerin, depreme dayanıklılık raporları ve üniversitenin planlaması çerçevesinde ivedilikle planlanmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

**Engelli Öğrenciler Danışma ve
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü**

Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / Bolu

Bilgi için :

Telefon No: (0 374) 2541000
e-Posta:
Kep Adresi: aibu@hs01.kep.tr

Faks No:
İnternet Adresi: <http://www.ibu.edu.tr/>

Telefon No: (0 374) 2541000 - 8061
Direkt Hat:

