

09.02.2026

GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünü temsilen koordinatör ve koordinatör yardımcısı 24.06.2025 tarihinde BAİBÜ Gerede Yerleşkesinde bulunan Gerede Meslek Yüksekokuluna ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Gerede Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan bir bedensel yetersizliği bulunan öğrenci mevcuttur. Söz konusu öğrencinin ders programının, erişim gereksinimleri dikkate alınarak zemin kattaki dersliklerde yürütülecek şekilde düzenlendiği, bunun dışında herhangi bir erişim sorununun bulunmadığı yönünde idari personelden bilgi alınmıştır.

Bina eski bir yapıya sahip olduğundan, depreme dayanıklılık ve evrensel tasarım ilkeleri bakımından Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Gerede Meslek Yüksekokulunun engelli bireyler açısından erişilebilirliğine ilişkin yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Görme yetersizliği olan öğrenciler için;

- Bina içerisinde sarı kabartmalı kılavuz çizgilerin yapılması,
- Sesli acil durum uyarı sistemlerinin kurulması,
- Koridor başlarına hem gören yazı hem de Braille alfabesiyle hazırlanmış yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi,
- Derslikler, öğretim elemanı odaları, tuvaletler ve diğer ortak alanlara Braille alfabesiyle hazırlanmış isimliklerin eklenmesi,
- Merdiven ayraçları, trabzan belirteçlerinin kullanılması erişilebilirliğin artırılması açısından önemli görülmektedir.

İşitme yetersizliği bulunan öğrenciler için en az bir dersliğin ses yankılanmasını önleyecek nitelikte akustik malzemeler kullanılarak duvar, tavan ve zemin kaplamalarının düzenlenmesi, görsel yönlendirmelerin artırılması önerilmektedir.

Bedensel yetersizliği bulunan öğrenciler açısından ise mevcut bina yapısının iç erişim bakımından uygun olmaması nedeniyle bina dışına engelli asansörü yapılmasının, ayrıca bina içindeki merdivenlerde portatif rampaların bulundurulmasının yerinde olacağı; bununla birlikte

engelli erişimine uygun bir tuvaletin acilen hazırlanarak öğrencilerin kullanımına sunulmasının önem taşıdığı değerlendirilmiştir.

Kampüs içerisinde bedensel yetersizliği olan öğrencilerin rahat dolaşabilmesi için imar kanunun belirttiği eğime uygun rampalar, görme engelliler için sarı hissedilebilir yüzeylerin işlevsel uygulanması önerilmektedir.

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / Bolu

Bilgi için :

Telefon No: (0 374) 2541000
e-Posta:
Kep Adresi: aibu@hs01.kep.tr

Faks No:
İnternet Adresi: <http://www.ibu.edu.tr/>

Telefon No: (0 374) 2541000 - 8061
Direkt Hat: