

09.02.2026

SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından koordinatör, koordinatör yardımcısı ve koordinasyon kurulu üyesinden oluşan heyet eşliğinde 27.06.2025 tarihinde Seben Yerleşkesinde bulunan Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu binasına inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu binada yapılan incelemeler ve idari personelden alınan bilgiler neticesinde; binanın erişilebilirlik açısından büyük ölçüde uygun düzenlemelere sahip olduğu, engelli bireylerin kullanımına yönelik birçok fiziksel unsurun bulunduğu tespit edilmiştir. Binada asansörün mevcut olduğu, girişlerin rampa ile desteklendiği ve engelli kullanımına uygun tuvaletlerin bulunduğu görülmüştür. Mevcut erişilebilirlik düzeyinin daha da geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki hususların değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir:

Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin;

- Mevcut rampaların, korkulukların ve asansörün periyodik olarak kontrol edilerek standartlara uygunluğunun sürdürülmesi,
- Engelli tuvaletlerinin erişilebilirlik standartlarına uygunluğunun korunması ve düzenli bakımının yapılması,
- Ortak kullanım alanlarında tekerlekli sandalye manevrasını kolaylaştıracak düzenlemelerin devam ettirilmesi önem arz etmektedir.

Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin;

- Bina içerisinde hissedilebilir yüzey (sarı kabartmalı kılavuz çizgiler) uygulamalarının yaygınlaştırılması,
- Koridor başlarına hem gören yazı hem de Braille alfabesiyle hazırlanmış yönlendirme levhalarının eklenmesi,
- Derslikler, öğretim elemanı odaları, tuvaletler ve diğer ortak alanlara Braille alfabesiyle hazırlanmış kapı isimliklerinin yerleştirilmesi,
- Merdiven ayraçları ve trabzan belirteçlerinin (kat bilgisi veren kabartmalar) kullanılması erişilebilirliği daha da artıracaktır.

İşitme Yetersizliği Bulunan Öğrenciler İçin;

- En az bir dersliğin ses yankılanmasını önleyecek nitelikte akustik düzenlemelerle desteklenmesi,
- Bina içi görsel yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının sayısının artırılması,
- Acil durumlara yönelik görsel uyarı sistemlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi önerilmektedir.

Kampüs içerisinde bedensel yetersizliđi olan öğrencilerin rahat dolaşabilmesi için imar kanunun belirttiđi eğime uygun rampalar, görme engelliler için sarı hissedilebilir yüzeylerin işlevsel uygulanması önerilmektedir.

**Engelli Öğrenciler Danışma ve
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü**

Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / Bolu

Bilgi için :

Telefon No: (0 374) 2541000
e-Posta:
Kep Adresi: aibu@hs01.kep.tr

Faks No:
İnternet Adresi: <http://www.ibu.edu.tr/>

Telefon No: (0 374) 2541000 - 8061
Direkt Hat: