

09.02.2026

YENİÇAĞ YAŞAR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından, koordinatör, koordinasyon kurulu üyesi ve birim sorumlusundan oluşan heyet eşliğinde 18.08.2025 tarihinde Bolu Yeniçağ Yerleşkesinde bulunan Bolu Yeniçağ Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu binasına inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu binada yapılan incelemeler ve idari personelden alınan bilgiler neticesinde; binanın fiziksel yapısı itibarıyla kısmen erişilebilir düzenlemelere sahip olduğu, ancak evrensel tasarım ilkeleri ve tam erişilebilirlik standartları açısından çeşitli iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki hususların yerine getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir:

Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin;

- Bina girişlerinde ve katlar arası geçişlerde rampa eğimlerinin ve korkulukların standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi,
- Mevcut engelli tuvaletlerinin kapı genişliği, manevra alanı ve donanım açısından standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması,
- Merdivenlerde kaymaz zemin uygulamalarının yapılması ve basamak başlangıç–bitişlerinin belirginleştirilmesi önerilmektedir.

Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin;

- Bina içerisinde hissedilebilir yüzey (sarı kabartmalı kılavuz çizgiler) uygulamalarının yapılması,
- Koridor başlarına hem gören yazı hem de Braille alfabesiyle hazırlanmış yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi,
- Derslikler, öğretim elemanı odaları, tuvaletler ve ortak kullanım alanlarına Braille alfabesiyle hazırlanmış kapı isimliklerinin eklenmesi,
- Merdiven ayraçları ve trabzan belirteçlerinin (kat bilgisi veren kabartmalar) kullanılması erişilebilirliğin artırılması açısından önemli görülmektedir.

İşitme Yetersizliği Bulunan Öğrenciler İçin;

- En az bir dersliğin ses yankılanmasını önleyecek nitelikte akustik düzenlemelerle (duvar, tavan ve zemin kaplamaları) donatılması,
- Bina içi görsel yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının sayısının artırılması,

Kampüs içerisinde bedensel yetersizliği olan öğrencilerin rahat dolaşabilmesi için imar kanunun belirttiği eğime uygun rampalar, görme engelliler için sarı hissedilebilir yüzeylerin işlevsel uygulanması önerilmektedir.

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / Bolu

Bilgi için :

Telefon No: (0 374) 2541000
e-Posta:
Kep Adresi: aibu@hs01.kep.tr

Faks No:
İnternet Adresi: <http://www.ibu.edu.tr/>

Telefon No: (0 374) 2541000 - 8061
Direkt Hat:

